



# INTERRUPTEUR DE NIVEAU MICROSTART

## 1 • CARACTERISTIQUES GENERALES

- Un interrupteur de niveau assure les fonctions suivantes :
  - mise en fonctionnement et arrêt d'une pompe,
  - alarme,
  - coupure manque d'eau,
  - arrêt de remplissage,
 à chaque fois avec un seul appareil.
- L'interrupteur ouvre ou ferme le circuit d'alimentation des pompes, soit en direct, soit par l'intermédiaire d'un relais. La distance entre le flotteur et le point de fixation du câble détermine le différentiel de régulation.




## 2 • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




MICROSTART VR

TYPE	Code	Fonctionnement	Caractéristiques
<b>MICROSTART VR</b>		3 fils :	
- 5 m	411105	Suivant branchement	• Utilisation en eaux claires ou chargées.
- 10 m	411110	fonctionne en vidange	• Corps en polyéthylène soufflé.
- 20 m	411120	ou en remplissage.	• Commutateur à micro déclenchement.
			• Chambre interne hermétique contenant le commutateur et la bille.
			• Ouverture et fermeture du contact par déplacement de la bille.
			• Pouvoir de coupure 20 (8) A à 250 V.
			• Pression maxi : 10 bars.
			• Température maxi : 55 °C.
			• Longueur de câble : 10 mètres.
			• Angle différentiel : 60°.
			• Indice de protection : IP 68.


### Dimensions



### Branchements



### Angle différentiel



### Accessoires



**LEST REGLABLE**  
Code : 411585  
En résine chargée spéciale 175 g.  
Livré avec joint de blocage.



**ACCROCHE-CÂBLE**  
Code : 411590  
Indispensable pour fixer et régler les interrupteurs et régulateurs à la bonne hauteur en partie haute des stations de pompage sans risquer d'endommager le câble électrique.



**CONTREPOIDS**  
Code : 411595  
Lest écologique 270 g.  
Permet de réaliser un point fixe sur le câble.

**JETLY**

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)  
COM02200701811 - (Ed. 05/2009)

**DISTRIBUÉ PAR**



Distri Process Service  
ZA Les Blettrys  
12 Rue André Marie Ampère  
71530 Champforgeuil  
Tel : 03 85 41 41 42  
Fax : 03 72 27 10 84  
E-mail : [dps.contact@distriprocess.com](mailto:dps.contact@distriprocess.com)